



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

Πάτρα:12/12/2023

Αρ. Πρωτ.:19807Α

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την **προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής** σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Ύδρευσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **1.500,00€** πλέον Φ.Π.Α. 24% **360,00 €** και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού **26.01.073** και με κωδικό δημόσιας σύμβασης **CPV 31600000-2**. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 18405Α/13-11-2023 (ΑΔΑ:91ΖΙΟΡΑΣ-540) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα, έως την **18^η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

- Η ως άνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 328 του Ν.4412/2016) και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης
- Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα γίνει σε χρόνο και τόπο καθ' υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΠ με ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή.
- Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του Προμηθευτή, ισχύουν οι όροι του άρθρου 200 του Ν.4412/2016.
- Σε εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 με την οποία προστέθηκε η παρ. 11 στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 δεν απαιτείται να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά, τα δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610 366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790

Θέμα : Προμήθεια πίνακα διανομής _(692)

Τεχνικές Πληροφορίες : Φ. Κατριβέσης - ☎.2610366145 - ✉.fkatrivesis@devap.gr

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την άμεση προμήθεια ενός ηλεκτρολογικού πίνακα εξωτερικής τοποθέτησης, προστασίας IP65, στιβαρής κατασκευής από γαλβανισμένα χαλυβδόφυλλα πάχους 1.5mm με εποξειδική βαφή RAL7035 που θα έχει τη μορφή κατακόρυφου ερμαρίου.

Ο πίνακας με διαστάσεις 700X1000mm (ΠΧΥεξωτερικά), σύμφωνα με την επισυναπτόμενη διαρρύθμιση, θα περιέχει πλήρως καλωδιωμένα και δοκιμασμένα, ένα γενικό διακόπτη παροχής ισχύος κλειστού τύπου με σταθερά θερμομαγνητικά MCCB.400A.3P, που θα τροφοδοτεί, τους επιμέρους μερικούς διακόπτες δυο MCCB.125A.3P, έναν MCCB.80A.3P, έναν MCCB.50A.3P ισχύος κλειστού τύπου με σταθερά θερμομαγνητικά, όπως και γενικό διακόπτη MCB.35A.3P σε ράγα με ραγουλικό, RCD.25A.4P, μικροαυτομάτους 3X B.10A.1P, 3X B.16A.1P, ενδεικτικών λυχνιών παροχής, διανομής, κλπ.

Όλες οι είσοδοι των καλωδίων θα γίνουν μέσω στεγανών στυπιοθλητών (κατάλληλων για NYΥ3X120+90 και NYΥ3X75+50) από το κάτω μέρος του πίνακα, ενώ θα κλείνει με ερμητικό τρόπο και θα ασφαλίζει σε δύο σημεία.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε λεπτομερή τεχνική περιγραφή, καθώς και την οικονομική προσφορά σας με ρητή αναφορά του χρόνου παράδοσης.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

(Ν.Π.Δ.Δ.)

Ακτή Δυμαίων 48

263 33, Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790

