

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : **11463B3**Ημερομηνία: **15/06/2018**

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610527506 2610325790

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΘΑΝΙΟΥ

Δέσμευση : 686

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**ΔΕΥΑΠ**

ΥΠΗΡ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ)

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22/06/2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΘΑΝΙΟΥ

CPV

90731600-6

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)**1.900,00**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΜΕΣΑ

Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**6207002780**ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΩΧΡΤΟΡΑΣ-18Λ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

18REQ003273047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

Προμήθεια 3 τεμ. αισθητήριων CH4 OLDHAM CEX 300, ή αντίστοιχα άλλου οίκου, για αντικατάσταση των αισθητήριων με ref. no. 6313662 & 6513502. Τα αισθητήρια αυτά συνδέονται σε controllers OLDHAM MX32 (datecode 1261 & serial no. 024 & 014).

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

EMAIL

☐

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

☒

FAX

☒

ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ

☐

Παράδοση στις ΕΕΛ-(Βιολογικός)-ΔΕΥΑ Πάτρας, Παραλία Πατρών-Κόκκινος Μύλος, χωρίς χρέωση μεταφορικών στην ΔΕΥΑΠ. Οικονομικές προσφορές με φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών και χρόνο παράδοσης, δεκτές έως 22/06/18 στο Γραφείο Προμηθειών.Πληρωμή: επί πιστώσει

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ