

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται για την προμήθεια 15 αισθητηρίων στάθμης πιεζοηλεκτρικού τύπου προϋπολογισμού 4000€ + ΦΠΑ

Τα αισθητήρια θα είναι ανοξείδωτα, με ικανότητα μέτρησης έως 6m στήλης νερού (0-0.6bar), με έξοδο 4-20mA 2 αγωγών διασύνδεσης με τις πιο κάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Ρευστό:	Νερό γεώτρησης ή χλωριωμένο
Περιοχή λειτουργίας:	0-6μΣΥ (0-0.6bar)
Ακρίβεια οργάνου στους 20°C:	±0,5% για όλο το εύρος τιμών
Γραμμικότητα οργάνου	±0,3% για όλο το εύρος τιμών
Μέγιστη πίεση:	1.8 bar (Overload pressure)/ 2.4 bar (burst pressure)
Τροφοδοσία:	12-30 VDC
Υλικό κατασκευής:	Ανοξείδωτος χάλυβας (μεμβράνη 316, περίβλημα 304)
Προστασία:	IP 68
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 έως 50°C
Σήματα εξόδου:	Αναλογικά (4-20mA) - δισύρματο
Μήκος Καλωδίου	10m
Προστασία από αντίστροφη πολικότητα και βραχυκύκλωμα:	Ναι
Πιστοποίηση κατά ISO	Ναι
Βαθμονόμηση, Συντήρηση:	Δεν απαιτείται
Υδραυλική Σύνδεση:	Εμβαπτιζόμενο
Πιστοποιητικό για πόσιμο νερό:	Ναι
Εγγύηση	1 έτος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σε έναν ενιαίο κλειστό φάκελο τα πιο κάτω:

- Τεχνικό Φυλλάδιο των προσφερόμενων υλικών πάνω στο οποίο θα έχουν υπογραμμίσει τα σημεία στα οποία προκύπτει η κάλυψη των πιο πάνω Τεχνικών Απαιτήσεων
- Οικονομική προσφορά
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό και ISO

Τα πιο πάνω πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 Πάτρα, 26333) σε έναν ενιαίο κλειστό φάκελο **μέχρι και τις 12/9/2018.**

Τεχνικές Πληροφορίες κ. Στεργιόπουλος Δημήτρης τηλ. 2610366113, 6974998786