



## Τεχνική Περιγραφή

### **Προμήθεια Υπηρεσιών Αδιατάρακτης Κοπής στις Ε.Ε.Λ. Άνοιγμα θυρίδας επίσκεψης σε οπλισμένο σκυρόδεμα οροφής δεξαμενής, διαστάσεων 1,0Χ1,0Χ0,3 μέτρα.**

Πριν από τα έργα Εξόδου των ΕΕΛ, υπάρχει η Δεξαμενή Απολύμανσης – Χλωρίωσης των διαυγασμένων λυμάτων. Η εν λόγω Δεξαμενή είναι υπόγεια και κάτω από τα κτήρια όπου βρίσκεται ο Η/Μ εξοπλισμός Χλωρίωσης και Εξόδου. Το βάθος της δεξαμενής είναι 3,0 μέτρα περίπου με βάθος υγρών 2,5 μέτρα και το πάχος του οπλισμένου σκυροδέματος της οροφής αυτής, το οποίο είναι και δάπεδο των κτηρίων, είναι 0,30 μέτρα περίπου.

Πρόσβαση στο εσωτερικό της δεξαμενής δεν υπάρχει.

Η ΔΕΥΑΠ προκειμένου να έχει την δυνατότητα για έλεγχο, εκκένωση και καθαρισμό της εν λόγω δεξαμενής ενδιαφέρεται για την διάνοιξη θυρίδας επίσκεψης στην οροφή αυτής (δάπεδο των κτηρίων), διαστάσεων **1,0Χ1,0Χ0,3 μέτρα**.

Οι εργασίες διάνοιξης θα γίνουν σε οπλισμένο σκυρόδεμα, πάχους 30 εκατοστών περίπου, με αδιατάρακτη διάτρηση-κοπή.

Η ακριβής θέση διάνοιξης θα υποδειχθεί από την Δ/ση Περιβάλλοντος της ΔΕΥΑΠ.

Το προϊόν – κομμάτι σκυροδέματος το οποίο θα αποκοπεί θα πρέπει να συγκρατηθεί ώστε να μην πέσει εντός της δεξαμενής και να απομακρυνθεί με ευθύνη του αναδόχου.

Οτιδήποτε βοηθητικό υλικό ή μηχανήμα απαιτηθεί για την εκτέλεση των εργασιών, θα είναι ευθύνη του αναδόχου.

**Οι οικονομικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα γίνουν οι εργασίες κοπής.**

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού για να εκτιμήσουν τις λεπτομέρειες των εργασιών. Θα φέρουν μαζί τους Υπεύθυνη Δήλωση Επίσκεψης η οποία θα θεωρηθεί από Υπεύθυνο των ΕΕΛ και θα προσκομισθεί μαζί με την οικονομική προσφορά.

Προσφορές από προμηθευτές που δεν θα επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του βιολογικού για ενημέρωση, δεν θα γίνουν αποδεκτές. Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος.

Δ/ση Περιβάλλοντος

Τμήμα ελέγχου κ' επεξεργασίας λυμάτων

Δ/της Περιβάλλοντος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ