



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ»

Τεχνική Έκθεση

Στο δίκτυο ύδρευσης και εντός των ορίων του πρώην Καποδιστριακού Δήμου, έχουν εγκατασταθεί 86 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) και 109 Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ) για τον έλεγχο και καταγραφή της πίεσης και της παροχής. Οι σταθμοί αυτοί τροφοδοτούνται μέσω συστοιχιών μπαταριών.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία των σταθμών αυτών προτείνεται η προμήθεια 29 συστοιχιών για ΤΣΕΡΠ και 29 συστοιχιών για ΤΣΕΠ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- 1) 20 τεμ. συστοιχίες μπαταριών 3,6V/119Ah με 7 στοιχεία τύπου Saft LS 33600 ή αντίστοιχα η κάθε μία, με κοννέκτορ τύπου MOLEX 50-37-5033 (MOLEX SPOX 5264, 2,5mm Pitch, 3 way, 1 Row Female Connector Housing).
- 2) 9 τεμ. συστοιχίες μπαταριών 25,2V/13Ah με 7 στοιχεία τύπου Saft LSH 20 ή αντίστοιχα η κάθε μία(με καλώδιο σύνδεσης 20cm σε κάθε συστοιχία).
- 3) 29 τεμ. συστοιχίες μπαταριών 3,6V /39Ah με 3 στοιχεία τύπου Saft LSH 20 ή αντίστοιχα η κάθε μία, με κοννέκτορ τύπου MOLEX 50-37-5033 (MOLEX SPOX 5264, 2,5mm Pitch, 3 way, 1 Row Female Connector Housing).

Αξιολόγηση-Ανάδειξη Μειοδότη

1. Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός για το σύνολο των ειδών όπως αυτά έχουν οριστεί στον πίνακα προδιαγραφών και τον Προϋπολογισμό.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει μόνο **για όλα τα είδη**.
3. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει **επί ποινής αποκλεισμού**, να συμπληρώσει πλήρως το έντυπο προσφοράς.
5. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι παραδοτέα εντός 3 μηνών από την ανάθεση στην κεντρική αποθήκη της ΔΕΥΑΠ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σε

περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παράδοσης όλης της ζητούμενης ποσότητας, να παρουσιάζεται χρονοδιάγραμμα τμηματικών παραδόσεων.

6. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στα δικαιολογητικά συμμετοχής, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και ποινικό μητρώο.

Προϋπολογισμός

α/α	Περιγραφή είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή (€)/Μ.Μ.	Σύνολο (€)
1	Μπαταρίες τυπου saft LS 33600	Τεμ.	140	20,00	2800
2	Μπαταρίες τυπου saft LSH 20	Τεμ.	150	21,33	3200

- Διευκρινήσεις μέχρι την ημέρα κατάθεσης των προσφορών θα πρέπει να ζητούνται γραπτά
- Είναι στην κρίση της επιτροπής αξιολόγησης να αποκλείει κάποιο είδος αν κριθεί ακατάλληλο ή με ανεπαρκείς πιστοποιήσεις ή αν η τεκμηρίωση των τεχνικών του χαρακτηριστικών κριθεί ανεπαρκής. Σ αυτή την περίπτωση μπορεί να αναθέσει την προμήθεια αυτού του υλικού στον διαγωνιζόμενο με την αμέσως καλύτερη τιμή στο είδος αυτό

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ **14.09.008** του προϋπολογισμού 2021 της ΔΕΥΑΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	Περιγραφή	Μ.Μ.	Τιμή(€)/Μ.Μ.	Σύνολο
1	Μπαταρίες τυπου saft LS 33600	140		
2	Μπαταρίες τυπου saft LSH 20	150		
			ΣΥΝΟΛΟ	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	
Επωνυμία της Επιχείρησης	
Νόμιμος Εκπρόσωπος	
Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης	
Τηλέφωνο /Fax	
Ημερομηνία	Σφραγίδα - Υπογραφή