

Ανακοίνωση-email προς όσους έχουν πάρει τεύχη, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος

Στα πλαίσια του διαγωνισμού «Αναβάθμιση Η/Μ Εξοπλισμού Ταραμπουρα»- 17/7/2017, διευκρινίζεται ότι

1. Το κάθε αντλητικό συγκρότημα θα είναι κάθετης τοποθέτησης (σελ.8 τεχν. προδιαγραφών §4.2.9)

2. Εκ παραδρομής δεν υπάρχει στην σελ.7 τεχν. προδιαγραφών §4.1 ο παρακάτω πίνακας (σελ.9 τεχν. προδιαγραφών §4.2.3/.5/.20)

..... Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού καθώς και οι ζητούμενες ποσότητες, φαίνονται στον πίνακα.

α/ α	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩ N(τεμ)	ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜ ΑΤΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜ ΑΤΟΣ (m ³ /h)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙ ΚΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜ ΑΤΟΣ (m)	ΕΛΑΧΙΣ ΤΟΣ ΒΑΘΜΟ Σ ΑΠΟΔΟΣ ΗΣ ΑΝΤΛΙΑ Σ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ Ι ΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (HP)	ΕΛΑΧΙΣ ΤΟΣ ΒΑΘΜΟ Σ ΑΠΟΔΟΣ ΗΣ ΚΙΝΗΤΗ ΡΑ
1	3	Υποβρύχιο - Κάθετο	400	60	0,74	125	0,80