

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : **682B3_DEYA**Ημερομηνία: **26/05/2022**

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610366100

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΕΜΑ : Προμήθεια 3 τεμ. Φορτιστή -Συντηρητή μπαταριών Η/Ζ

Δέσμευση : 446

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**ΔΕΥΑΠ**

ΥΠΗΡ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ)

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

01/06/2022

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Προμήθεια 3 τεμ. Φορτιστή -Συντηρητή μπαταριών Η/Ζ

CPV

31158100-9

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)**680,00**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΜΕΣΑ

Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**6207002035**ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

6308ΟΡΑΣ-Σ2Δ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

22REQ010630641

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

3 τεμ. Φορτιστή -Συντηρητή για Μπαταρίες Η-Ζ με χαρακτηριστικά: τάση μπαταριών 24VDC, μέγιστο ρεύμα μεγαλύτερο από 10Α, τουλάχιστον 3 στάδια φόρτισης, προστασία βραχυκυκλώματος μέσω περιοριστή ρεύματος, προστασία υπερθέρμανσης, με διόρθωση συντελεστή ισχύ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ**EMAIL** ☒**ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ** ☒FAX ☐ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ☐

Η ΔΕΥΑΠ προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την επείγουσα Προμήθεια 3 τεμ. Φορτιστή -Συντηρητή για Μπαταρίες Η-Ζ. Ενδεικτικοί τύποι: MEANWELL NPB-360-24TB ή PB-360P-24.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ