



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πάτρα:05/10/2022

Αρ. Πρωτ.:16341B3

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ****ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ (ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ)**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ (ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ)», σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016, (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Ύδ Περιβάλλοντος, όπως μας αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα έως και την **24η Οκτωβρίου 2022** ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.,

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά κατηγορία υλικών.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 29.450,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.068,00 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 12.01.001.845 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης CPV 34913000-0. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 16340Α/05-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΟ8ΘΟΡΑΣ-ΖΙΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
- ΓΕΜΗ (μεταβολών / εκπροσώπησης έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ποιος / ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας για ατομική επιχείρηση.

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας:
-περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610 366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ (ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική έκθεση
2. Τεχνικές προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Ταχ.Δ/νση: Ακτή Δυμαίων 48
 Πάτρα, ΤΚ 26333
 Τηλ: 2610366100
 Fax: 2610325790

**ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ
 (ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ)**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ΔΕΥΑΠ πρόκειται προμηθευτεί διανομέων (ακροφυσίων – Filter Nozzles) για κλίνες διύλισης πόσιμου. Τα υλικά από πολυπροπυλένιο κατάλληλο για επαφή με το πόσιμο νερό προορίζονται για αντικατάσταση σπασμένων διανομέων (ακροφυσίων – Filter Nozzles) στις κλίνες διύλισης νερού τόσο στα δυο διυλιστήρια όσο και στο αμμόφιλτρο του βιολογικού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλυτικά, η προμήθεια του εξοπλισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω:

D36x0,5/1 ¼ WW/30/250/21

Σχισμές	36*0,5=3,42 m2
Σπείρωμα	1 ¼ WW
Μήκος σπειρώματος	30 mm
Μήκος στελέχους	250 mm
Διάμετρος στελέχους	Φ21 (3,4 cm2)

D36x0,5/ 7/8 WW/45/160/13

Σχισμές	36*0,5=3,42 m2
Σπείρωμα	7/8 WW
Μήκος σπειρώματος	45 mm
Μήκος στελέχους	160 mm
Διάμετρος στελέχους	Φ13 (1,3 cm2)

D 24X0,2/M24/30/280

Σχισμές	24 X 2mm άνοιγμα/σχισμή
Σπείρωμα	M24
Μήκος Σπειρώματος	30mm
Μήκος Στελέχους	280mm
Διάμετρος Στελέχους (εσωτερική)	16mm

Στον φάκελο προσφοράς να περιέχεται τεχνικό φυλλάδιο των υλικών και δείγμα ακροφυσίου (1 τεμ) επί ποινης αποκλεισμού. Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται και τα κατάλληλα o-rings

Η Συντάξασα
Πάτρα 18.09.2022

Εθεωρήθη
Πάτρα 18.09.2022

Κωνσταντίνα Τυροπάνη
Χημικός Μηχανικός

Κωνσταντίνος Παπαγεωργακόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας
Υπολογιστών

Ταχ.Δ/νση: Ακτή Δυμαίων 48
 Πάτρα, ΤΚ 26333
 Τηλ: 2610366100
 Fax: 2610325790

**ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ
 (ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ)**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A		Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος €	Δαπάνη €
1	Προμήθεια διανομέων	τεμ	1500	3,50	5250
	D36x0,5/1 ¼ W/30/250/21				
	σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή				
2	Προμήθεια διανομέων	τεμ	7000	3,00	21000
	D36x0,5/ 7/8 WW/45/160/13 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή				
3	Προμήθεια διανομέων	τεμ	800	4,00	3200
	D 24X0,2/M24/30/280				
	σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή				
	ΣΥΝΟΛΟ				29.450,00
	Φ.Π.Α.				7.068,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				36.518,00

Η Συντάξασα
 Πάτρα 18.09.2022

Εθεωρήθη
 Πάτρα 18.09.2022

Κωνσταντίνα Τυροπάνη
 Χημικός Μηχανικός

Κωνσταντίνος Παπαγοργακόπουλος
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας
 Υπολογιστών

Ταχ.Δ/νση: Ακτή Δυμαίων 48
 Πάτρα, ΤΚ 26333
 Τηλ: 2610366100
 Fax: 2610325790

**ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΦΙΑΤΡΩΝ ΔΙΥΛΙΣΗΣ
 (ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ)**

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος €	Δαπάνη €
<i>Προμήθεια διανομέων</i>	τεμ	1500		
D36x0,5/1 ¼ W/30/250/21				
<i>σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή</i>				
<i>Προμήθεια διανομέων</i>	τεμ	7000		
D36x0,5/ 7/8 WW/45/160/13 σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή				
<i>Προμήθεια διανομέων</i>	τεμ			
D 24X0,2/M24/30/280		800		
<i>σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή</i>				
ΣΥΝΟΛΟ				
Φ.Π.Α.				
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ – ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ -ΥΠΟΓΡΑΦΗ