



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

Πάτρα:8/12/2022

Αρ. Πρωτ.:19373Α

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΟΜΒΡΙΩΝ**

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται για προμήθεια για «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΜΒΡΙΩΝ», σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 Ν. 4412/2016, (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, όπως μας αποστέλλετε την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα έως και την **16η Δεκεμβρίου 2022** ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.,

Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, ανά ομάδα υλικών.

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 7.950,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.908,00 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 26.01.092 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης CPV 45248000-7. Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 19287^Α/07-12-2022 (ΑΔΑ:ΨΝΒ1ΟΡΑΣ-ΕΞΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

**α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής**

- Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
- ΓΕΜΗ (μεταβολών / εκπροσώπησης έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ποιος / ποιοι εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας για ατομική επιχείρηση.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας:
 - περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610 366231. Στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) βρίσκονται αναρτημένα όλα τα σχετιζόμενα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κοινοπ. :

ΑΠΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ημερομ. : 5/12/2022

ΘΕΜΑ : «Επείγουσες επισκευές σε αντλιοστάσιο Ομβρίων
(Μ.Φιλοθέου)»

Τεχνικές Προδιαγραφές

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την Προμήθεια και Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ακόλουθων έξι (6) ομάδων υλικών σε αντλιοστάσιο πλησίον των οδών Μονής Φιλοθέου και Ακτής Δυμαίων:

- 1) Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικών καλυμμάτων για την κάλυψη τριών (3) ανοιγμάτων συνολικού εμβαδού 10,48 τμ περίπου, σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές:

- a. Ενδεικτικές διαστάσεις:

Μήκος (εκ)	Πλάτος (εκ)	Εμβαδό (τμ)
340	164,5	5,59
192,5	191	3,68
80,5	150	1,21

- b. Δομή καλυμμάτων: Τα καλύμματα θα αποτελούνται από διπλά επικαλυμμένη σχάρα πάχους 3+38+3mm. Τα καλύμματα υποχρεωτικά θα είναι από πολυεστερική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες γυαλιού. Η ρητίνη θα διαθέτει υποχρεωτικά φίλτρο για την υπεριώδη ακτινοβολία (UV ASTM G154-06)

- c. Πρώτες ύλες:

Πολυεστερική ρητίνη, Προνήματα ινών γυαλιού + τάπητας και υαλούφασμα τύπου E, Ανόργανα πληρωτικά υλικά χωρίς αλογόνα, Σταθεροποιητές UV, Επιβραδυντικά φλόγας Επίπεδο Bfl-S1 πρότυπο EN 13501-1. Ελάχιστο βάρος 30Kg/m².

- d. Θερμοκρασία λειτουργίας: -50 έως +60 °C – GTT 90°C

- e. Εύρος PH: 4-10.

- f. Φινίρισμα: Αντιολισθητική επίστρωση επιπέδου R13 V10 με την χρήση χαλαζία σύμφωνα με την DIN E51130 νόρμα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος κατά την βάδιση πάνω σε αυτά, καθώς και επιπλέον βαφή για προστασία από ακτίνες UV. Το εξωτερικό φινίρισμα θα είναι επιμελημένο έτσι ώστε η επιφάνεια να έχει ομοιόμορφο χρώμα που δεν απαιτεί βάψιμο, θα είναι λεία χωρίς προεξοχές και απαλλαγμένη από ξένα σώματα, αγωγίμα τεμάχια, κτυπήματα, κενά, ξέσματα, ρυτιδώσεις ή φυσαλίδες. Οι ίνες γυαλιού θα είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες, χωρίς διακύμανση πυκνότητας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

263 33, Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790



g. Λάστιχο στεγανοποίησης: Τα καλύμματα θα φέρουν ελαστομερές EPDM μονού θαλάμου για την στεγανοποίηση τους και κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές: Σκληρότητα: 62 (+/-5) Shore A' ISO 7619-1, Αντοχή στη θερμοκρασία: -40ο C έως +100 οC. Το λάστιχο θα εφαρμόσει στο κάτω μέρος του καλύμματος με AISI 304 πριτσίνια ή βίδες AISI - 304.

h. Πλαίσιο στήριξης: Τα καλύμματα θα διαθέτουν FRP πλαίσιο από προφίλ FRP ή AISI316. Τα ενδιάμεσα πλαίσια των διαιρούμενων καλυμμάτων θα είναι αποσπώμενα. Η στήριξη των πολυεστερικών προφίλ (πλαίσιο) καθώς και η μεταξύ τους σύνδεση θα γίνει από ειδικά διαμορφωμένες γωνίες τύπου "L" AISI316.

i. Κλείδωμα: Η ασφάλιση των όλων των καλυμμάτων θα γίνεται με μπάρες και λουκέτα στις άκρες και θα περιλαμβάνεται στην προμήθεια.

Εκτιμώμενο κόστος: 4,900€+ΦΠΑ

2) Προμήθεια και εγκατάσταση κουβουκλίου με δεξαμενή καυσίμου: Το κουβούκλιο θα κατασκευασθεί μπροστά από την γεννήτρια, από πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40mm με πόρτα ανοιγόμενη στο μπροστινό μέρος. Η δεξαμενή του καυσίμου θα έχει ενδεικτικές διαστάσεις 630χιλ. X 500χιλ. X 650χιλ. χωρητικότητα μεγαλύτερη από 180lt θα είναι από μαύρο πλαστικό με ορειχάλκινη βάνα 3/8in στο κάτω μέρος. Εκτιμώμενο κόστος: 1200€ + ΦΠΑ.

3) Επισκευή συλλέκτη: Τροποποίηση κολεκτέρ στην έξοδο των αντλιών με αφαίρεση των ταπών δεξιά-αριστερά και τοποθέτηση φλάντζες DN 200 και τάπωμα με τυφλές φλάντζες DN 200. Συγκόλληση μούφας 1/2'' στο ανώτερο σημείο του κολεκτέρ και σύνδεση βρύσης στην μούφα. Εκτιμώμενο κόστος: 600€ + ΦΠΑ.

4) Προμήθεια Βάσης Για Μετρητή (Pilar) ΔΕΗ: Προμήθεια μιας προκατασκευασμένης τυποποιημένης διπλής βάσης εγκαταστάσεως μετρητή ΔΕΗ 120εκ. X 50εκ. περίπου. Θα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα έχει πέλμα έδρασης 120εκ X 100εκ. Εκτιμώμενο κόστος: 650€ + ΦΠΑ.

5) Προμήθεια υλικών παροχής ΔΕΗ: (α) Πλάκα γείωσης 500χιλ X 500χιλ, πάχους 3χιλ., (β) χαλκός γείωσης 10τχ 3μ. (γ) καλώδιο παροχής 10μ. ΝΥΥ3Χ35τχ+16τχ. (δ) Σωλήνα Σπιράλ Φ50 Βαρέως Τύπου 1250N 10m. Εκτιμώμενο κόστος υλικών παροχής ΔΕΗ: 450€+ΦΠΑ

6) Σωλήνα Χαλύβδινη γαλβανιζέ βαρέως τύπου (πράσινη) Φ3ιν. μήκους 6μ. Εκτιμώμενο κόστος: 150€ + ΦΠΑ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για τα παραπάνω είναι 7950€ + ΦΠΑ σύμφωνα με πρόχειρη έρευνα αγοράς και για την λήψη προσφορών θα προηγηθεί σχετική δημοσίευση/ανάρτηση ζήτησης στο site της ΔΕΥΑΠ. Προσφορές γίνονται δεκτές για μία ή περισσότερες ομάδες από τα ζητούμενα υλικά. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υλικών και χρόνο παράδοσης. Ο χρόνος παράδοσης πρέπει να είναι μικρότερος των 12 ημερών για τις ομάδες 2 έως 6 και μικρότερος των 60 ημερών για την ομάδα 1. Προσφορές γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο ή μέσω email στο info@deyap.gr με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για Επείγουσες επισκευές σε αντλιοστάσιο Ομβρίων, Δεσμ. 892/22)

22PROC011769822 2022-12-09



Η προμήθεια θα διέπτετε από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 26.01.092 του 2022.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

α/α	Τίτλος Ομάδας	Τιμή Προϋπολογισμού
1	Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικών καλυμμάτων GRP/FRP	4.900,00 €
2	Προμήθεια και εγκατάσταση κουβουκλίου και δεξαμενής καυσίμου	1.200,00 €
3	Επισκευή/Τροποποίηση συλλέκτη	600,00 €
4	Προμήθεια Βάσης Για Μετρητή (Pilar) ΔΕΗ	650,00 €
5	Προμήθεια υλικών παροχής ΔΕΗ	450,00 €
6	Σωλήνα Χαλύβδινη γαλβανιζέ βαρέως τύπου 6μ.	150,00 €
	Σύνολο:	7.950,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790



α/α	Τίτλος Ομάδας	Τιμή (€)
1	Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικών καλυμμάτων GRP/FRP	
2	Προμήθεια και εγκατάσταση κουβουκλίου και δεξαμενής καυσίμου	
3	Επισκευή/Τροποποίηση συλλέκτη	
4	Προμήθεια Βάσης Για Μετρητή (Pilar) ΔΕΗ	
5	Προμήθεια υλικών παροχής ΔΕΗ	
6	Σωλήνα Χαλύβδινη γαλβανιζέ βαρέως τύπου 6μ.	
	Σύνολο:	

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ο προσφέρων

(σφραγίδα και υπογραφή)

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.: 2610-366100

Fax: 2610-325790